

Piątek, dnia 12.06.2025r.

ZP.271.3.2025.DM

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piątek w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**”.

Wyjaśnienie na zadane przez Wykonawcę pytania Gmina Piątek działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.) informuję, że w dniu 10.06.2025r. wpłynęło od Wykonawcy pytanie o wyjaśnienie treści

PYTANIE nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwości zastosowania dodatkowego modułu bateryjnego o parametrach technicznych innych niż wskazane w specyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności podstawowego urządzenia UPS z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Proponowane przez nas urządzenie UPS będzie w pełni spełniać wszystkie wymagane, minimalne parametry techniczne. Różnice dotyczą wyłącznie dodatkowej jednostki bateryjnej, która nie wpływa w żaden sposób na pracę ani specyfikację techniczną samego UPS. Moduł bateryjny będzie różnił się jedynie w zakresie nominalnego napięcia wyjściowego, znamionowego prądu wyjściowego oraz liczby baterii. Z uwagi na to, że każdy producent UPS stosuje dedykowane moduły bateryjne, różnice w tych parametrach są naturalne i nie mają wpływu na funkcjonalność ani zgodność urządzenia z wymaganiami przetargowymi. Zmiana lub usunięcie wymogu wskazania konkretnych parametrów dodatkowego modułu bateryjnego umożliwi udział w postępowaniu również innym producentom, bez obniżenia jakości ani parametrów oferowanego rozwiązania. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji zapisów dotyczących dodatkowego modułu bateryjnego:

Nominalne napięcie wyjściowe: min. 144 VDC,

na Rozwój Cyfrowy

Znamionowy prąd wyjściowy: min. 55 A,

Liczba baterii: min. 12 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuszcza możliwość zastosowania modułu baterijnego będącego rozwiązaniem nie gorszym, spełniające poniższe minimalne parametry techniczne:

Nominalne napięcie wyjściowe

- Min. 144 VDC

Wyjściowy prąd znamionowy

- min. 55 A

Liczba baterii

- min. 12 sztuk

BURMISTRZ
Anna Matusiak
Anna Matusiak