GMINA PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16
tel. 24/722-16-11
NIP 775-24-06-091
REGON 611015856

Piątek, dnia 14.07.2021r.

ZP.271.1.2021.DM

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „**Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków granica gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej**" (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00100761/01 z dnia 01.07.2021r.)

Wyjaśnienie na zadane przez Wykonawcę pytania

Gmina Piątek działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.*) informuję, że w dniu 13.07.2021r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o wyjaśnienie treści SWZ, w brzmieniu:

Pytanie nr 1

Zapisy projektu umowy - załącznik do SWZ nr 7, są nieprzystające do sytuacji i nie mają odniesienia do robót związanych z remontem drogi. Np.: paragraf 5 ust. 10 i 11, paragraf 5 ust. 15 - kierownik robót sanitarnych, paragraf 10 ust. 9 pkt. 6), 7). Prosimy o wyjaśnienie i odpowiednie skorygowanie projektu umowy.

Odpowiedź:

Projekt umowy został skorygowany i załączony do SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie projektu organizacji ruchu, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 6 projektu umowy.

Odpowiedź:

Projekt organizacji ruchu sporządza Wykonawca.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga zatrudnienia na budowie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia nadzoru archeologicznego. W przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego należy powiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający przewiduje prace w obrębie terenu PKP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pracy w obrębie terenu PKP.

Pytanie nr 5
W związku z brakiem jakichkolwiek wymagań i parametrów nowego przepustu fi 1000 prosimy o uzupełnienie SWZ o dokumentację na przepust oraz specyfikację techniczną dotyczącą przepustu i ścianek czołowych.

Odpowiedź:

Wymagania odnośnie przepustu i ścianek czołowych zostały dołączone SWZ.

Pytanie nr 6
Czy w ramach zamówienia należy wyregulować umieszczoną w drodze armaturę sieci?

Odpowiedź:

Jeśli pojawi się armatura w nawierzchni należy wyregulować zasuwy.

Pytanie nr 7
Czy w ramach zamówienia należy wykonać regulację zjazdów indywidualnych?

Odpowiedź:

Należy w trakcie nakładki nawiązać się do istniejących zjazdów. Zjazdy nie są przewidziane do wykonania w ramach tego zadania.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Lisiecki